



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Старобешевского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
287202 ДНР, Старобешевский район, пгт. Старобешево пр. Чкалова, 15 а
Телефон: +7(856)532-19-53 e-mail: gpn_stb@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 84

дата и время начала проведения профилактического визита:

«22» декабря 2023 г. 08 ч. 30 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

«22» декабря 2023 г. 09 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, Старобешевский муниципальный округ, г. Комсомольское, ул. Горького, 30 а.

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен профилактический визит: МБДОУ «Комсомольский ясли - сад «Сказка» администрации Старобешевского района

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий): —

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного пожарного надзора

профилактический визит проведен: старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Старобешевского муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике (государственным инспектором по пожарному надзору Старобешевского муниципального округа) капитаном внутренней службы Аслановой Натальей Николаевной

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ «Комсомольский ясли - сад «Сказка» администрации Старобешевского района, а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 №69-ФЗ;

3) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица:

о требованиях, предъявляемых к объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий)

здание детского сада МБДОУ «Комсомольский ясли - сад «Сказка» администрации Старобешевского района отнесено к следующей категории риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание детского сада – значительный риск (1 раз в 3 года).

Рекомендуемыми способами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушений требований пожарной безопасности;

2) привлечение к охране организации, специально учрежденной для оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной

деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР в РФ п. 17
2.	Руководитель организации не обеспечил внесение информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	ППР в РФ п. 17.1
3.	Отсутствует документация, подтверждающая пределы огнестойкости, класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности декоративно-отделочных материалов для полов путей эвакуации (линолеум)	ППР в РФ п. 25
4.	Огнетушители не расположены на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание	ППР в РФ п. 409
5.	Здание детского сада не оборудовано автоматической установкой пожарной сигнализации в соответствии с действующими нормативно-правовыми	статья 5, часть 1 статьи 6, пункт 3 статьи 52, статья 54, часть 1 статьи 91 ФЗ-123; п.11 приложения 1 Постановление

	актами.	Правительства РФ от 01.09.2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" (далее - ПП РФ от 01.09.2021 г. N 1464)
6.	Здание детского сада не оборудовано техническими средствами оповещения о пожаре: системой оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей 2 типа.	статья 5, часть 1 статьи 6, пункт 3 статьи 52, статья 54, часть 1 статьи 91 ФЗ-123; п.1 приложения 5 Постановление Правительства РФ от 01.09.2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре" (далее - ПП РФ от 01.09.2021 г. N 1464)
7.	На путях эвакуации из здания не предусмотрено аварийное и эвакуационное освещение.	СП 251.1325800.2016 п. 8.2.3;
8.	Ковры и ковровые дорожки, укладываемые на путях эвакуации, не прикреплены надежно к полу	ППР в РФ п. 31
9.	Не оборудованы проемы в противопожарных стенах и перегородках защитными устройствами (противопожарные двери и т.д.) против распространения огня и продуктов горения: (прачечные, гладильные, мастерские, кладовые, электрощитовые т.д.)	СП 4.13130.2013 п. 5.2.6, п. 4.17; ФЗ-123 п. 3 ст. 88
10.	Здание общежития не оборудовано системой противодымной защиты	СП 7.13130.2013 п. 7.2
Рекомендованные мероприятия		
11.	Новогоднюю елку установить на устойчивом основании, чтобы она не загромождала эвакуационные пути и выходы из помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков, выполненных из горючих материалов (за исключением горючих материалов с показателями пожарной опасности не ниже Г1, В1, Д2, Т2), а также приборов систем отопления и кондиционирования.	ППР в РФ п.21
12.	Провести осмотр помещений перед началом мероприятий с массовым пребыванием людей в части соблюдения мер	ППР в РФ п.21


	пожарной безопасности.	
13.	Организовать дежурство ответственных лиц в зальных помещениях.	ППР в РФ п.21
14.	На мероприятиях с массовым пребыванием людей применять электрические гирлянды и иллюминацию, имеющие соответствующие сертификаты соответствия.	ППР в РФ п.21
15.	В помещениях без электрического освещения мероприятия с массовым пребыванием людей проводить только в светлое время суток. В этих помещениях должно быть обеспечено естественное освещение.	ППР в РФ п.21
16.	При обнаружении неисправности в иллюминации или гирляндах (нагрев и повреждение изоляции проводов, искрение и др.) иллюминации или гирлянды немедленно обесточить.	ППР в РФ п.21
17.	Запретить проведение перед началом или во время представления огневых, покрасочных и других пожароопасных и пожаровзрывоопасных работ.	ППР в РФ п.22
18.	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	ППР в РФ п. 26
19.	Не оставлять по окончании рабочего времени необесточенными (не отключенными от электрической сети) электропотребители, в том числе бытовые электроприборы, за исключением помещений, в которых находится дежурный персонал, электропотребители дежурного освещения, систем противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.	ППР в РФ п. 32
20.	Не эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции и со следами термического воздействия.	ППР в РФ п. 35
21.	Не пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.	ППР в РФ п. 35
22.	Не использовать нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и удлинители для питания электроприборов, а также использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.	ППР в РФ п. 35

23.	Не использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.	ППР в РФ п. 35
24.	Расположить огнетушители на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя, либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.	ППР в РФ п. 409

Подпись лица(лиц), проводившего(их)
профилактический визит:

Старший инспектор ОНД и ПР
Старобешевского муниципального
округа УНД и ПР Главного управления
МЧС России по ДНР
капитан внутренней службы
Асланова Н.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание
должностного лица органа
государственного пожарного надзора)



(подпись)

«25» декабря 2023 года

Против проведения профилактического
визита не возражал (а), экземпляр листа
профилактической беседы получил(а):

(должность, фамилия, инициалы
контролируемого лица (представителя))

(подпись)

«25» декабря 2023 года